



Znak pisma: AG.7021.7.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przeprowadzenie 5- letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Pytanie Bardzo proszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu przeglądów elektrycznych. Proszę o podanie ilości:

- sprawdzenie ciągłości przewodów (czynnych oraz ochronnych);
- zmierzenie rezystencji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
- wykonanie impedancji pętli zwarciowej i sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
- sprawdzenie ochrony uzupełniającej;
- sprawdzenie biegunowości;
- sprawdzenie kolejność faz;
- wykonanie prób funkcjonalnych i operacyjnych;
- sprawdzenie spadku napięcia.

Odpowiedź: Opublikowane zapytanie dotyczy 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej 2 budynków należących do Gminy Czarna Białostocka. Budynek OSP w Czarnej Wsi Kościelnej nie posiada dokumentacji, która pozwoliłaby wskazać zakres wykonanego przeglądu. Dokumentacja dotycząca budynku na Targowicy Miejskiej została dołączona jako załącznik nr 5 do zapytania.

Z poważaniem

Burmistrz

Jacek Chrulski