

Czarna Białostocka, dn. 02 marca 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.5.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Znak sprawy: Or.271.5.2023 Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – pytania do SWZ

1. Czy do wyceny należy przyjąć cegielkę szarą grafit na elewacji (ściany + fundament) ?. Ujęta w opisie technicznym, brak takiej pozycji w przedmiarach. Jeśli tak proszę podać ilość jaką należy uwzględnić do wyceny.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że do wyceny należy zastosować elewacyjne płytki klinkierowe o min. wymiarach 210x9x65mm w kolorze szarym z gładką strukturą lica.

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ.

2. Z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki wewnętrzne , Jaką mają mieć szerokość?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że podokienniki wewnętrzne mają być wykonane zgodnie z punktem 5.14 opisu technicznego do projektu technicznego architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

3. W przedmiarze ujęto 2 bramy garażowe. Czy zgodnie z zestawieniem stolarki do wyceny należy przyjąć także 1 szt. bramy dla karetek. ?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ.

Zamawiający informuje, że do wyceny bram garażowych należy przyjąć elementy wskazane na rys. nr Z2 załącznika nr 12 do SWZ.

4. Czy odciągi spalin samochodowych i agregatu prądotwórczego mają być stałe czy jezdne szynowe ?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że należy wykonać jezdne, szynowe odciągi spalin samochodowych oraz stały odciąg spalin agregatu prądotwórczego.

5. Czy do wyceny należy przyjąć agregat prądotwórczy przewoźny o parametrach jak w dokumentacji ? Koszt takiego agregatu + platforma do przewożenia wynosi ok. 100 tysięcy netto.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć agregat prądotwórczy przewoźny o parametrach jak w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ.

6. Jaką grubość wełny mineralnej należy przyjąć do ocieplenia dachu ? W przedmiarze jest 15+5 cm ,w opisie 18+ 8 cm .

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte w punkcie 5.11 opisu technicznego do projektu technicznego architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

7. Jaką grubość styropianu do ocieplenia ścian należy przyjąć ? . W przedmiarze jest gr. 12 cm, w opisie 15 cm.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte w punkcie 5.11 opisu technicznego oraz część graficzna z wymiarowaniem – rzuty rys. nr A1 do A3 do projektu technicznego architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

8. Według przedmiaru należy zamontować płot z siatki h=1,5 m na słupkach metalowych z 2 szt bram wjazdowych rozwieranych o szer. 5,20 m, a w opisie technicznym, płot z paneli z podmurówką betonową . Proszę określić jakiego rodzaju płot należy przyjąć do wyceny ? Czy do wyceny należy przyjąć furtki szt 2. (opis) . Jeśli tak proszę określić ich parametry.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte w punkcie 3.2.3 opisu technicznego oraz rys. nr Z1 do projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać omyłkowo wpisanych w opis furt a ogrodzenie z dwiema bramami jak na wskazanym wyżej rys. nr Z1 do projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

9. Czy pokrycie dachu należy wykonać z blachy na rąbek stojący co 90 cm ?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że pokrycie dachu oraz wykonanie okładzin elewacyjnych należy wykonać z blachy stalowej na rąbek stojący o szerokości standardowej ok. 50cm.

10. Czy należy wykonać warstwy podposadzkowe i posadzkowe , Jaką grubość mają mieć te warstwy , jaka ma być ich ilość. Brak pozycji w załączonych przedmiarach.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte w punkcie 5.8 opisu technicznego do projektu technicznego architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

11.W przedmiarze sanitarnym ujęto 2 szt grzejników i 26 szt głowic termostatycznych. Czy Zamawiający, potwierdza te ilości.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte na rysunku S1 do projektu technicznego części sanitarnej wskazującej ilość grzejników stanowiącej załącznik nr 15 do SWZ.

12.Pozycja 54 kosztorysu elektrycznego mówi o tablicy SZR szt. 1 . Proszę o załączenie schematu tablicy SZR (brak w dokumentacji) .

Odpowiedź 12

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że uzupełnia projekt techniczny branży elektrycznej stanowiący załącznik nr 14 do SWZ o schemat tablicy SZR.

13.W przedmiarze nie ujęto przygotowania i wylewek posadzkowych naprawczych pod posadzki z wykładziny

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć informacje zawarte w punkcie 5.8 opisu technicznego do projektu technicznego architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Dydą
Z-CA BURMISTRZA