

Czarna Białostocka, dn. 03 marca 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.5.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie do postępowania : Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej o numerze referencyjnym Or.271.5.2023

1. Pytanie dotyczące odciążu spalin z agregat: Jak wygląda wydech przewidzianego agregatu ? Jaki jest przewidywany czas pracy urządzenia? Czy na biegu jałowym również występuje obciążenie? Jakie są dane techniczne agregatu? Proszę o podanie dokładniejszej specyfikacji.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dołączone do SWZ załączniki od nr 20 do nr 23 w postaci przedmiarów robót należy traktować jako pomocnicze (co opisano w załączniku nr 1 do SWZ) a wyceny robót należy dokonać w oparciu o wskazywaną w SWZ dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 11 do nr 15 ww. SWZ.

Zamawiający informuje, że przy wycenie agregatu należy przyjąć moc znamionową min. 45 kW, napięcie trójfazowe, częstotliwość 50 Hz, zabudowany na przyczepie dwuosiowej, do pracy z szafą SZR, oraz zgodnie z opisem technicznym projektu technicznego branży elektrycznej stanowiącego załącznika nr 14 do SWZ oraz opisem technicznym projektu technicznego branży sanitarnej stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ.

Ponad to Zamawiający informuje, że ww. agregat prądotwórczy ma stanowić rezerwowe źródło zasilania budynku w tym systemów łączności i ostrzegania (sporadyczne przypadki wyłączeń prądu) oraz kryzysowego zabezpieczenia prądowego. W związku z powyższym nie ma możliwości określenia czasu pracy urządzenia.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski