

P. Pyziński 116
22.04.2023r.
P. Kupczyk 22.04.2023r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17/1

tel.: (+48 85) 740 50 00
fax: (+48 85) 676 66 09
e-mail: sekretariatre6.ob@pgedystrybucja.pl



Białystok, 19 kwietnia 2023 r.

L. dz.RE6/RM6/MF/PGED0416719KW23/2023

Egz. nr 1



RPW/4328/2023 P
Data: 2023-04-21



Gmina Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

W odpowiedzi na wniosek dotyczący modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czarna Białostocka, Rejon Energetyczny Białystok Teren wyraża zgodę na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie energetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. pod następującymi warunkami:

1. Dokonać wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ilości i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejącej mocy .
2. Montażu opraw oświetleniowych dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w zakresie uprawnień i upoważnień do pracy na sieci elektroenergetycznej.
3. Przed wykonaniem prac związanych z wymianą opraw oświetleniowych należy uzgodnić projekt wykonawczy.
4. Całość prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
5. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.
6. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami. (max. czas wyłączenia dla odbiorców 4 godz.)
7. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren (Posterunek Energetyczny Zacisze tel. 85 676 66 86) celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych.
9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
10. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.

11. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych.
12. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
13. Urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy.
14. W przypadku przebudowy linii komunalnej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. przebudowę urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nN realizuje Gmina własnym kosztem i staraniem.
15. W przypadku podwieszenia urządzeń oświetlenia ulicznego na stanowiskach słupowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. należy przed wykonaniem inwestycji podpisać stosowną umowę dotyczącą udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.
16. Powyższe warunki ważne 2 lata od daty wystawienia.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Dyrektor
Adam Robert Pruszyński

Załączniki :

1. Umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat.
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Mariusz Falkowski, Wydział Majątku Sieciowego.

Tel. (85) 740 50 00.

Wybór tonowo sprawy : 4

Następnie: 1, następnie: 6