

Czarna Białostocka, dn.⁰⁴ października 2023r.

GINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.21.9.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa min. barwę światła. Zamawiający określa ją jako 5700K. Określona przez Zamawiającego barwa, jest barwą zimną stosowaną zazwyczaj do oświetlenia przejść dla pieszych celem uzyskania odciążenia wzrokowego i poprawy bezpieczeństwa. Standardowo stosowaną barwą światła w oświetleniu ulicznym w Polsce jest barwa neutralna 4000K. Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw o neutralnej barwie światła 4000K.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający potwierdza, że należy stosować oprawy o barwie światła 5700K i nie dopuszcza stosowania opraw o innej barwie.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski