

Czarna Białostocka, dn. 30 listopada 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.25.11.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz -granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP karbowanych SN12 i SN8 zgodnie z dokumentacją projektową.

ODPOWIEDŹ 1


Zamawiający potwierdza, że kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP karbowanych SN12 i SN8 zgodnie z dokumentacją projektową oraz informuje, że dopuszcza się zmianę materiału na materiał równoważny z zachowaniem podstawowych parametrów, nośności i sztywności.

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wymiary płyty fundamentowej pod zbiornik oraz jej zbrojenie.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej pod zbiornik (w tym parametry płyty i zbrojenie) należy dobrać w zależności od przyjętego rodzaju zbiornika i jego konstrukcji. Opracowanie projektu znajduje się po stronie Wykonawcy.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski