

Czarna Białostocka, dn.....<sup>31</sup> marca 2023r.

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

**Znak pisma: Or.271.7.18.2023**

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Proszę o informację czy należy zainstalować nową syrenę strażacką.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że do zakresy robót nie należy instalacja nowej syreny alarmowej. W zakresie robót jest wymiana okablowania (sygnałowo-zasilającego) z dodatkowym wyłącznikiem manualnym istniejącej syreny alarmowej zainstalowanej na sztycy zlokalizowanej na wieży do suszenia węży strażackich.

BURMISTRZ  
  
mgr Jacek Chrulski