

Czarna Białostocka, dn. 5 maja 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.10.16.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: . „**Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej w ramach projektu pn.: „Podlaskie dla Ukrainy”.**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

W związku z przystąpieniem do w/w przetargu proszę o odpowiedź na pytania do SWZ:

PYTANIE 1

Proszę o wymiary i charakterystykę wiaty śmietnikowej.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że wiata śmietnikowa nie jest uwidoczniona na planie zagospodarowania terenu w związku z powyższym nie wchodzi w zakres powyższego zamówienia.


PYTANIE 2

Proszę o informację, jakie należy przyjąć nawiewniki w oknach?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że w stolarce okiennej należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania a także wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski