

Czarna Białostocka, dn 07 czerwca 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Dotyczy: **Zapytanie ofertowe – Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED.**

Odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej jako Zamawiający wyjaśnia treść Zapytania ofertowego udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszcza charakterystykę techniczną opraw oświetleniowych. Zamawiający określa ją jako 5700K. Określona przez Zamawiającego barwa, jest barwą zimną stosowaną zazwyczaj do oświetlenia przejść dla pieszych celem uzyskania odciążenia wzrokowego i poprawy bezpieczeństwa. Standardowo stosowaną barwą światła w oświetleniu ulicznym w Polsce jest barwa neutralna 4000K. Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw o neutralnej barwie światła 4000K?

ODPOWIEDŹ 1


Zamawiający potwierdza, że przy składaniu oferty należy przyjąć oprawy o parametrach zgodnych ze specyfikacją o temperaturze barwowej 5700K. Nie dopuszcza się opraw o barwie innej, w tym także 4000K.

PYTANIE 2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa min. barwę światła. Zamawiający określa ją jako 5700K. Określona przez Zamawiającego barwa, jest barwą zimną stosowaną zazwyczaj do oświetlenia przejść dla pieszych celem uzyskania odciążenia wzrokowego i poprawy bezpieczeństwa. Standardowo stosowaną barwą światła w oświetleniu ulicznym w Polsce jest barwa neutralna 4000K. Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw o neutralnej barwie światła 4000K?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający potwierdza, że przy składaniu oferty należy przyjąć oprawy o parametrach zgodnych ze specyfikacją o temperaturze barwowej 5700K. Nie dopuszcza się opraw o barwie innej, w tym także 4000K.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski