

Czarna Białostocka, dn. 26 października 2023r.

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

**Znak pisma: Or.271.23.34.2023**

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka** w ramach projektu pod nazwą: Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach zadania należy wykonać montaż 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach:

- 1.Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 26.
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej, ul. B. Prusa 1.
- 3.Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Szkolna 1 Czarna Wieś Kościelna.

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.*

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

#### **PYTANIE 1**

Odnosząc się do zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie wymagań stawianym falownikom, zapisy jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta inwerterów. Urządzenia tego producenta nie posiadają fabrycznych zabezpieczeń AFCI. Po konsultacji z serwisem tegoż producenta, otrzymaliśmy informacje, iż jest możliwość opcjonalnego zamontowania dodatkowego zabezpieczenia AFCI, natomiast czas oczekiwania na falownik z tego typu zabezpieczeniem wynosi około pół roku. W związku z tym, iż Zamawiający stawia wymogi co do terminu realizacji, tj. zamówienie należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy, lecz nie później niż do 15.12.2023 r., zastosowanie falownika, który spełnia warunki zapisów załącznika nr 1 do SWZ wraz z tego typu zabezpieczeniem jest niemożliwe. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymogu urządzenia w AFCI

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający określił jedynie minimalne wymagania dot. falowników. Urządzenia planowane do montażu mogą posiadać również lepsze parametry niż te wskazane przez Zamawiającego. Z uwagi na planowane montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach edukacyjnych, Zamawiający wymaga aby falowniki posiadały zabezpieczenie AFCI.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jacek Chrulski