

Czarna Białostocka, dn. 22. lutego 2024r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



Burmistrz
Czarnej Białostockiej

Znak pisma: Or.271.2.11.2024

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przy stwierdzeniu że istniejące studnie kanalizacji sanitarnej należy wyregulować do poziomu nowej nawierzchni. Czy należy wymienić pokrywy betonowe z włazem czy może właz z pierścieniem wyrównawczym.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że w ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wyregulować 10 szt. istniejących studni w sposób polegający na wymianie pierścieni wyrównawczych. Studnie wyposażone są w pierścienie odciążające i włazy. Konieczność wykonania innych robót (np. korekta wysokościowa istniejących kręgów) będzie traktowana jako roboty dodatkowe.

Burmistrz

mgr Jacek Chrulski