



Znak pisma: RM.0003.19.2017

Pani Agnieszka Staniaszek
Radna Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej

Odpowiadając na Pani pytania zawarte we wniosku z dnia 18 czerwca 2017 r. wyjaśniam:

- Ad. 1. Płytki przeznaczone na remont schodów w budynku przy ulicy Torowej 1 zakupiono z firmy Tubądzin, w firmie „Transmat” w Czarnej Białostockiej. Całkowity koszt remontu będzie znany po zakończeniu prac.
- Ad. 2. Takich zgłoszeń nie było.
- Ad. 3. Pierwsze prace rozpoczęły się na początku maja br.
- Ad. 4. Zakupiony materiał jest antypoślizgowy o symbolu R11 (współczynnik określający śliskość płytki - mrozodporny do stosowania jako okładziny na zewnątrz, narażone na kontakt z wodą i działanie niskiej i zmiennej temperatury, klasa ścieralności V). Mamy możliwość wykonania prac we własnym zakresie.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski