



Czarna Białostocka, dn. 27 lipca 2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak pisma: Or.271.14.2017

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka”

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający, jako Burmistrz Czarnej Białostockiej, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udzielając odpowiedzi na poniższe pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający Dopuszcza kotły o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 2 bar (zgodnie z obowiązującymi normami PN) ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie kotły.

Pytanie nr 2:


Prosimy o podanie ilości kotłowni w układzie otwartym i zamkniętym z zasobnikiem cwu oraz ilości kotłowni bez zasobnika cwu w układzie otwartym i zamkniętym. Jest to warunek konieczny do rzeczywistego oszacowania kosztów inwestycji i złożenia oferty do przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podaje poniższe informacje:

- 1) Kotłownie w układzie otwartym z zasobnikiem: 38 szt.
- 2) Kotłownie w układzie zamkniętym z zasobnikiem: 16 szt.
- 3) Kotłownie w układzie otwartym bez zasobnika: 2 szt.
- 4) Kotłownie w układzie otwartym z zasobnikiem: 0 szt.

Z poważaniem


mgr Jacek Chmiel

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A
tel. (85) 713-13-40, fax (85) 713-13-49
www.czarnabialostocka.pl, um@czarnabialostocka.pl