

GINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zapytania ofertowego: „Opracowania dokumentacji projektowej obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, zlokalizowanego na działce nr ew. 28/6 w obrębie geodezyjnym Łapczyn, gm. Czarna Białostocka wraz z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, uzyskaniem pozwolenia na budowę ze zmianą sposobu użytkowania obiektu z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łapczyn”

1. Czy zbiornik szczelny na potrzeby projektowanej świetlicy należy traktować jako istniejący i nie wchodzi w zakres opracowania dokumentacji projektowej?

Należy zaprojektować szczelny zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej budynku.

2. Czy zjazd z drogi publicznej na teren działki należy traktować jako istniejący i uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu nie wchodzi w zakres opracowania?

Należy uzgodnić lokalizację zjazdu z zarządcą drogi.

3. Czy w związku z planowaną zmianą pokrycia na blachę dachówkową Zamawiający przewiduje przebudowę dachu płaskiego na dach jedno/wielospadowy wraz z jego podniesieniem, wynikającym z konieczności dostosowania spadku do wymagań dla blachy dachówkowej?

Zamawiający nie przewiduje przebudowy dachu w związku z tym należy zaprojektować pokrycie dachowe blachą trapezową.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski