

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma : Or.271.10. 2021

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I.”

### **Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania**

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest tylko przebudowa ulicy Sokólskiej.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania jest przebudowa fragmentu ul. Sokólskiej wraz z sięgaczami nr 1, 2, 3 oraz 4, opisana i określona graficznie m. in. w załącznikach do SWZ nr 1: Opis przedmiotu zamówienia oraz 11.5.1 – PW\_DR\_Sokólska – część rysunkowa.

#### **Pytanie 2**

Projekt stałej organizacji ruchu przewiduje wykonanie oznakowania dla ulic: Orzeszkowej, Ochotniczej, Sokólskiej, Dreszera oraz Kolejowej. Zwracamy się o potwierdzenie, iż oznakowanie pionowe należy wykonać tylko dla zakresu ulicy Sokólskiej.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać tylko dla fragmentu ul. Sokólskiej oraz sięgaczy nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikiem do SWZ nr 11.9 – Projekt stałej organizacji ruchu.

#### **Pytanie 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnego kilometrażu początku i końca przebudowywanego odcinka ulicy Sokólskiej w ramach przedmiotowego zadania.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że początek przebudowywanego odcinka wypada w kilometrze ok. 1+115 (w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową), a koniec w kilometrze ok. 1+365 (zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu – Arkusz nr 2” załącznika do SWZ nr 11.5.1 – PW\_DR\_Sokółska – część rysunkowa).

#### **Pytanie 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przekroi normalnych dotyczących przebudowywanego odcinka ulicy Sokólskiej oraz sięgaczy.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że przekroje normalne ulicy Sokólskiej oraz sięgaczy znajdują się w załącznikach do SWZ 11.1.4 - PB\_DR\_Sokółska (rysunek „Przekroje normalne ulicy Sokólskiej”) oraz 11.5.2 – PW\_DR\_Sokółska – część rysunkowa (rysunek „Przekroje normalne ulicy Sokólskiej”).

#### **Pytanie 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści na podbudowę z kruszywa łamanego zastosowanie kruszywa o parametrze przekruszenia C 50/30.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa o parametrze przekruszenia C 50/30 na podbudowę z kruszywa łamanego.

#### **Pytanie 6**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści wykonanie mieszanki mineralno-bitumicznej wg wytycznych technicznych WT 2014.

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno-bitumicznej wg wytycznych technicznych WT 2014.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści zamiast kruszywa łamanego zastosowanie mieszanki kruszywa naturalnego z 50% domieszką destruktu bitumicznego lub przekruszonego betonu.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego z 50% domieszką destruktu bitumicznego lub przekruszonego betonu zamiast kruszywa łamanego.

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie aktualnych warunków technicznych dotyczących przebudowy kolizji T.P. S.A / Orange, które zostały wydane w 2007r z okresem ważności 6 miesięcy.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie dysponuje innymi warunkami poza dołączonymi, z dnia 01 sierpnia 2007 r., które były niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Przebudowę sieci teletechnicznej należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację, uzgodnioną przez przedstawiciela T.P. S.A. oraz załącznikiem do SWZ nr 11.8 – PW\_TEL\_Sokółska.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnej zmiany treści SWZ

**Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

BURMISTRZ  
*mgr Jacek Chrulski*

