

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma : Or.271.14.8.2021

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: „Budowa ulic Myśliwskiej z drogami bocznymi i sięgaczami oraz ulicy Jeżynowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką studni i budynku garażu o konstrukcji drewnianej- w ramach zadania Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.”

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie jednostki obmiarowej w poz. 7 przedmiaru branży telekomunikacyjnej – przebudowa sieci Orange Polska S.A.

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1.		Przebudowa sieci Orange Polska S.A.		
7	wg nakładów rzeczowych AW	Rozcięcie wzdłużne rury HDPE fi40 krotność= 1.00		25

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że jednostką obmiarową w poz. 7 przedmiaru branży telekomunikacyjnej – przebudowa sieci Orange Polska S.A. są metry bieżące.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz gwarancji na zieleni drogową.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji zieleńców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę. Bieżąca pielęgnacja zieleńców pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości koszeń trawników w okresie pielęgnacji.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie okresów gwarancyjnych dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego – zgodnie z SST D.07.01.01 pkt. 8.4.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym SST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że na oznakowanie poziome będzie obowiązywał taki sam okres gwarancji jak na pozostałe roboty budowlane.

Pytanie 5:

Według opisu technicznego i przekroji normalnych podsypka cementowo piaskowa pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej gr. 8cm powinna wynosić 4cm, natomiast według przedmiaru ma grubość 5cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podsypki.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że prawidłową grubość podsypki cementowo – piaskowej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 8 cm wskazano w opisie technicznym i przekrojach normalnych i wynosi ona 4 cm.

Pytanie 6:

Według opisu technicznego i przekroji normalnych pod chodnikami z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm należy wykonać podsypkę piaskową gr. 4 cm, natomiast wg przedmiaru należy wykonać podsypkę cementowo – piaskową Prosimy o wskazanie właściwej podsypki.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że pod chodnikami z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm należy wykonać podsypkę piaskową gr. 4 cm, zgodnie z opisem technicznym i przekrojami normalnymi.

Pytanie 7:

Czy wykonawca w ramach niniejszego zadania będzie zobowiązany ustawić tablice informacyjne według zamieszczonego wzoru? Jeżeli tak to prosimy o informacje ile tablic należy ustawić, o jakich wymiarach i czy tablice mają być dwustronne czy jednostronne.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać 2 szt. jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach (szer. x wys.): 120 cm x 80 cm.

Pytanie 8:

Kto będzie właścicielem drewna z wycinki? Jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że drewno z wycinki należy odwieźć i złożyć na działce nr geodezyjny 1433 przy ul. Myśliwskiej, stanowiącej własność Gminy Czarna Białostocka. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-2 2014, która przewidziana jest dla wymaganej grubości 4cm, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC8S?

Odpowiedź 9:

Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-2 2014.

Pytanie 10:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że tabele robót ziemnych znajdują się w projekcie wykonawczym branży drogowej na rys. nr 4.1 – 4.7 wraz z przekrojami technicznymi, stanowiącym załącznik „zał. nr 11.2 - PW_DR.zip„.

Pytanie 11:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót na zjazdach.

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, że w ramach dokumentacji projektowej budowy ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej nie sporządzono tabeli robót na zjazdach.

Pytanie 12:

Na planie SOR zaznaczono ustawienie wyspowych progów zwalniających. Brak jest tej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację czy wyspowe progi zwalniające należy wykonywać. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości oraz materiału z jakiego mają być wykonane wraz z ich wymiarami.

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że należy wykonać dwa progi wyspowe w ul. Jeżynowej zgodnie z SOR o szer. 1,8 m, długości 2,0 m i wysokości 65 mm, materiał – mieszanka gumowa.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnej zmiany treści SWZ

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Dyda
Z-CA BURMISTRZA